

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском  
районах

г. Кореновск

(место составления акта)

« 27 » 08 20 18 г.

10 - 00 (время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ № 477

**органом государственного контроля (надзора), органом юридического лица**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13  
муниципального образования Кореновский район

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Краснодарскому краю Гречаной Т.В. от 22.08.2017 № 477 р-17-2018 была проведена  
внеплановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 13 муниципального образования  
Кореновский район.

Место фактического осуществления деятельности : г. Кореновск, ул. Киевская, 8  
Юридический адрес: г. Кореновск, ул. Киевская, 8

Тел. 3-71-36. ОГРН 1022304014094, ИНН 2335013982

Продолжительность проверки: 24.08.2018 ( 9-00-10-00), 27.08.2018 ( 9-00-10-00)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня ( 2 ч.)

Акт составлен: главным специалистом-экспертом Миньковой Мариной Ермамадовой  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в  
Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,  
проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки):

И.о. заведующего Водотишина Ирина Викторовна  24.08.2018 9-00,  
уведомлена 22.08.2018 15-00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
XXX

Лица, уполномоченные на проведение проверки: главный специалист – эксперт Минькова Марина Ермамадовна

Лица, привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций, следующих лиц, специалистов не привлекаются  
При проведении проверки присутствовали: и.о.заведующего Водопшина Ирина Викторовна.

В ходе проведения проверки установлено:

По предписанию должностного лица № 225-п-17-2017 от 06.09.2017 в установленные сроки не устранены нарушения санитарного законодательства - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 3.9., п.3.10.1.-на 6 групповых ( игровых) площадках не оборудованы тентовые навесы с 3х сторонним ограждением;
- п. 3.21. -дорожка к контейнерной площадке не имеет твердого покрытия;
- п. 7.3.-на окнах не оборудованы солнцезащитные устройства жалюзи или шторы в 1 младшей группе в групповой;
- п. 1.9.- площадь групповой на 1 ребенка в средней группе ( до 01.08.2018 2 младшая группа) 1,6 кв.м., при нормативе не менее 2,0 кв.м., в старшей группе ( до 01.08.2018 средняя группа) 1,7 кв.м. Подготовительная группа, работавшая в 2017 г., в приостановила свою работу в связи с выпуском детей в школу;
- п. 5.2., п. 5.5 -в производственных и санитарно-бытовых помещениях пищеблока, прачечной нуждается замена плитки стен и пола из-за дефектов, в 6 спальнях помещения покрытие пола плотно не прилегает на швах;
- п. 5.1. - в туалетных помещениях на стенах частично нет плитки в подготовительной группе ( до 01.08.2018 старшая группа);
- п. 6.1., п. 6.2.- детской мебелью не обеспечены по количеству детей в группах : в подготовительной Б группе ( до 01.08.2018 старшая Б группа) 20 шкафчиков по списку 22 чел. Подготовительная группа, работавшая в 2017 г., в приостановила свою работу в связи с выпуском детей в школу;
- п. 13.4.-искусственная механическая вентиляция не работает, над фритюрницей, жарочным шкафом, варочным котлом, ванной для мытья кухонной посуды не оборудованы локальными вытяжками;
- п. 13.8.-в мясорыбном цехе не оборудован умывальник для мытья рук;
- п. 13.10.-для мытья кухонной посуды используется односекционная ванна, а не 2х секционная ванна.

По предписанию должностного лица № 225-п-17-2017 от 06.09.2017 в установленные сроки устранены нарушения санитарного законодательства - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 7.3.-на окнах оборудованы солнцезащитные устройства жалюзи или шторы -- 1 младшей в спальне, старшей ( до 01.07.2018 средняя), в средней ( до 01.08.2018 2 младшая) группах.
- п. 6.1, п. 6.2- детской мебелью обеспечены по количеству детей в группах в старшей группе ( до 01.08.2018 средняя группа). Подготовительная группа, работавшая в 2017 г., в приостановила свою работу в связи с выпуском детей в школу.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям ( с указанием

положений ( нормативных) правовых актов): ст. 11 ФЗ от 30.03.1999 ; 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.3.9, п.3.10.1, п. 3.21, п. 7.3, п.1.9, п.5.2, п.5.5., п. 5.1, п. 6.1, п. 6.2, п. 13.4, п. 13.8, п. 13.10.

В отношении МДОБУ детский сад № 13 МО Кореновский район составлен протокол по ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ.

выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля ( с указанием реквизитов выданных предписаний): -

№ 225-п-17-2017 от 06.09.2018

нарушений не выявлено - \_\_\_\_\_

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля ( надзора), органами муниципального контроля внесена ( заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

Водошина И.В. \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы: не прилагаются

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Минькова М.Е.

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

«27 « 08 » 2018

Водошина И.В. \_\_\_\_\_ (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ *Просмотрено, Материалы приняты.*